

## Aansluitset voor Expansievat 60L en 100L

### Leveringsomvang van de set:

- Messing T-Stuk 1 ½"
- Messing verloopkoppeling 1 ½" buitendraad - 1" binnendraad
- Messing draadbus 1"
- Messing kogelkraan 1" binnendraad
- Messing bocht 1" 90° binnen/buitendraad
- Messing draadbus 1 ½"
- 2 Stuks RVS gewapende slang 1" x 500mm incl. pakkingen



Het expansievat zit niet bij de levering.

### Aansluitschema, zie afbeelding 1:

- Monteer het Messing T-Stuk samen met de 1 ½" draadbus op de drukleiding van het regenwater hergebruik systeem. Kies hiervoor een plaats kort bij het expansievat ivm. de lengte van 1meter van de bijgeleverde RVS gewapende slang.
- Bevestig het messing verloop samen met de draadbus, en kogelkraan in het T-Stuk.
- Bevestig de messing bocht op de druingang van het expansievat.
- Koppel nu de RVS gewapende slang van het regenwater hergebruikstelsel aan op het expansievat. Gebruik hierbij de bijgeleverde pakkingen.

### Onderhoud:

De intrede druk  $p_0$  van het drukvat moet regelmatig (iedere 6 Maanden) getest worden. Om dit te kunnen doen dient de druk van de ketel te worden afgelaten.

Wij bevelen een minimale voordruk van  $p_0 = 0,5$  bar aan als  $p_{minV}$  van het regenwater hergebruikstelsel. Zie afbeelding 2.



Luchtdrukmeter. Afbeelding 2

Afbeelding 1

